

令和7年度

鳴沢村役場 鳴沢村簡易水道 青木ヶ原第二水源(青木ヶ原水系) 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印

番号	項目	単位	基準値	4月23日	5月12日	6月9日	7月15日	8月18日	9月8日	10月6日	11月10日						最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	0.5	-	-						0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	-	-	-	0.08未満	-	-						0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満	0.08未満
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-						0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.009未満	-	-	0.009未満	-	-						0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-						0.008未満	0.008未満	0.009未満	0.009未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-	0.01	-	-						0.01	0.01	0.01	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-	4.8	-	-						4.8	4.8	4.8	4.5	6.0
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	4.1	4.0	3.9	1.0	2.9	3.7	3.5	3.7						4.1	1.0	3.4	4.1	4.0
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	-	27	-	-						27	27	27	24	25
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	-	-	-	70	-	-						70	70	70	71	62
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.9	0.9	0.8	0.3未満	0.9	0.9	1.0	0.7						1.0	0.3未満	-	1.3	1.2
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	7.8	7.8	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.7						7.8	7.7	7.8	7.9	8.0
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.9	1.0	0.8	0.5未満	0.5未満	1.6	1.9	0.6						1.9	0.5未満	-	2.1	1.6
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	10.0	11.0	13.0	15.0	16.0	16.0	15.0	12.0						16.0	10.0	13.5	15.0	15.0
—	気温	℃	-	14.0	16.0	18.0	21.0	24.0	25.0	20.0	12.0						25.0	12.0	18.8	30.0	29.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1						0.2	0.1	0.2	0.5	0.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

鳴沢村役場 鳴沢村簡易水道 大持水源・前原水源(大田和水系) 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アサヒ市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号



番号	項目	単位	基準値	4月23日	5月12日	6月9日	7月15日	8月18日	9月8日	10月6日	11月10日						最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						-	-	-	-	-
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	-	-	-	-	-	0.0003未満	-	-						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	-	-	-	-	-	0.00005未満	-	-						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.001	-	-						0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	-	-	-	-	-	0.4	-	-						0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	-	-	0.35	-	-	0.34	-	-						0.35	0.34	0.35	0.34	0.34
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-	0.1未満	-	-						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	-	-	-	-	-	0.0002未満	-	-						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	-	-	-	-	-	0.004未満	-	-						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	-	-	-	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	-	-	0.06未満	-	-	0.06未満	-	-						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	-	-	0.002未満	-	-	0.002未満	-	-						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	-	-	0.006未満	-	-	0.006未満	-	-						0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	-	-	0.001未満	-	-	0.001未満	-	-						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	-	-	0.01未満	-	-	0.01未満	-	-						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	-	-	0.003未満	-	-	0.003未満	-	-						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	-	-	0.009未満	-	-	0.009未満	-	-						0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	-	-	0.008未満	-	-	0.008未満	-	-						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-	0.01未満	-	-						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	-	-	-	-	-	0.03未満	-	-						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	-	-	-	-	-	9.2	-	-						9.2	9.2	9.2	7.7	9.9
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	-	-	-	-	-	0.005未満	-	-						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.1	2.3	2.0						2.3	2.0	2.1	2.2	2.1
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	-	-	-	-	-	36	-	-						36	36	36	37	35
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	-	-	110	-	-	95	-	-						110	95	103	120	110
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	-	-	-	-	-	0.02未満	-	-						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	-	-	-	-	-	0.000001未満	-	-						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	-	-	-	-	-	0.002未満	-	-						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	-	-	-	-	-	0.0005未満	-	-						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	0.3
47	pH値	-	5.8以上・8.6以下	8.5	8.5	8.5	8.4	8.5	8.5	8.5	8.5						8.5	8.4	8.5	8.4	8.5
48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						-	-	-	-	-
49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						-	-	-	-	-
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	* 水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	-	11.0	14.0	18.0	23.0	22.0	25.0	21.0	14.0						25.0	11.0	18.5	17.0	17.0
—	気温	℃	-	14.0	16.0	22.0	20.0	26.0	28.0	22.0	13.0						28.0	13.0	20.1	30.0	29.0
—	残留塩素	mg/L	-	0.2	0.2	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2						0.4	0.2	0.2	0.4	0.3
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						-	-	-	-	-

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。

令和7年度

鳴沢村役場 鳴沢村簡易水道 三本松水源・ドウコンダシ水源（鳴沢水系） 飲料水水質結果一覧表

株式会社 環境計量センター
山梨県南アルプス市宮沢129-1
TEL 055-284-8131 FAX 055-284-8132
環境大臣登録 第227号

検査印


番号	項目	単位	基準値	4月23日	5月12日	6月9日	7月15日	8月18日	9月8日	10月6日	11月10日						最大値	最小値	平均値	前年度 最大値	前々年度 最大値
1	一般細菌	個/mL	100個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0						0	0	0	0	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						－	－	－	－	－
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	－	－	－	－	－	0.0003未満	－	－						0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	－	－	－	－	－	0.00005未満	－	－						0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001	－	－						0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	0.004未満	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	－	－	－	－	－	0.2	－	－						0.2	0.2	0.2	0.4	0.2
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	－	－	0.27	－	－	0.30	－	－						0.30	0.27	0.29	0.29	0.31
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	0.1未満	－	－						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	－	－	－	－	－	0.0002未満	－	－						0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	－	－	－	－	－	0.004未満	－	－						0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	－	－	－	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	－	－	0.06未満	－	－	0.06未満	－	－						0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満	0.06未満
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	－	－	0.002未満	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	－	－	0.006未満	－	－	0.006未満	－	－						0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満	0.006未満
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
25	ジプロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	－	－	0.001未満	－	－	0.001未満	－	－						0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	－	－	0.01未満	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01未満
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	－	－	0.003未満	－	－	0.003未満	－	－						0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満	0.003未満
30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	－	－	0.009未満	－	－	0.009未満	－	－						0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満	0.009未満
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	－	－	0.008未満	－	－	0.008未満	－	－						0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.008未満	0.013
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	0.01未満	－	－						0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.01	0.01未満
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	－	－	－	－	－	0.03未満	－	－						0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満	0.03未満
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	－	－	－	－	－	5.5	－	－						5.5	5.5	5.5	7.7	6.3
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	－	－	－	－	－	0.005未満	－	－						0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.5	1.1	0.9	0.8	0.9	0.9	2.2						2.2	0.8	1.2	2.0	1.9
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	－	－	－	－	－	26	－	－						26	26	26	34	26
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	－	－	－	－	－	75	－	－						75	75	75	93	72
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	－	－	－	－	－	0.02未満	－	－						0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満	0.02未満
42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	－	－	－	－	－	0.000001未満	－	－						0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	－	－	－	－	－	0.002未満	－	－						0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	－	－	－	－	－	0.0005未満	－	－						0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満						0.3	0.3未満	－	0.3未満	0.3未満
47	pH値	－	5.8以上・8.6以下	8.4	8.5	8.4	8.3	8.2	8.4	8.4	8.3						8.5	8.2	8.4	8.4	8.5
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						－	－	－	－	－
50	色度	度	5以下であること	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満						0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満
51	濁度	度	2以下であること	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満
—	＊水質基準に含まれない項目																				
—	水温	℃	－	12.0	14.0	15.0	18.0	22.0	21.0	19.0	14.0						22.0	12.0	16.9	23.0	23.0
—	気温	℃	－	16.0	18.0	18.0	20.0	26.0	20.0	21.0	16.0						26.0	16.0	19.4	26.0	27.0
—	残留塩素	mg/L	－	0.4	0.5	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.2						0.7	0.2	0.4	0.4	0.4
上記項目についての水質基準適合判定				適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合						－	－	－	－	－

※基準値超過において、10%超過は青色、20%超過は黄色、不適合は赤色として表記。